

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-KR.AB09.B.00446

№ 0003981

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО "Компания Корос Альянс". ОГРН 1157746363444.  
 Адрес: 119180, Москва г, Полянка Б, ул, дом № 51А/9, этаж 8, пом.1.  
 Тел./факс: +7 (495)223-64-40.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

«LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD.».  
 Адрес: 56, Gosan-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, South Korea, 437-711, Korea.  
 Телефон: +82-31-596-3856. Факс: +82-31-596-3882.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
 Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
 Аттестат аккредитации №RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Панели отделочные на основе акриловых смол толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью 1,69 -1,72 г/см3. Торговые марки «Staron», «Tempest», «Supreme».  
 Код ОК 034 (ОКПД-2): 25.23.11.190.  
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3920 51 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);  
 см. приложение на бланке №0003993.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №РА0451-ВМ/18 от 21.05.2018г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

**ПРЕДАСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация производителя.  
 Контракт № ККА-SM/07/15 от 10.07.15г., доп.соглашение №5 от 29.12.2017г.  
 Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.M0014207 от 17.05.2018 года, выдан ОС  
 ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ», 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборон, д.112/2,  
 лит. И, оф. 514, аттестат рег. № SMK STANDART.RU.0005.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.05.2018 по 21.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

К.Н.Нуйкова

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-KR.AB09.B.00446

(обязательная сертификация)

№ 0003993

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
25.23.11.190 3920 51 000 0	Панели отделочные на основе акриловых смол толщиной от 6 мм до 30 мм, плотностью 1,69 -1,72 г/см <sup>3</sup> . Торговые марки «Staron», «Tempest», «Supreme»	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ1.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия